



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17 B; tel. centrala 87 427 28 13; faks 87 427 28 83; e-mail: psse.wegorzewo@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-wegorzewo

PGK Sp. z o.o Pozezdrze

Węgorzewo, 31.10.2023 r.

HK.9020.2.1.51.2023

Wpł. 2023 -11- 02

Ldz. 1230 .....popdpis. *Regilla* Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o. o.  
ul. Wolności 4C  
11-610 Pozezdrze

### OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w wyniku pobrania próbki wody w dniu 24.10.2023 r. z wodociągu publicznego Jakunówko, nr próbki: 64/Węg/2023 – mieszalnia wody Jakunówko oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L-SBW/567/2023 z dnia 30.10.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie  
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia**

### UZASADNIENIE

Woda w próbce zbadanej w laboratorium PPIS w Kętrzynie w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych (mangan, barwa) nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Węgorzewie  
*Marta Ustaszewska*  
mgr Marta Ustaszewska