

KOMUNIKAT nr 1/2021 z dnia 28.01.2021 r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radziszewo

KOMUNIKAT Nr 1/2021

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Radziszewo , do czasu odwołania.**

W dniu 28.01.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Radziszewo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysokim wzrostem ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h oraz zobowiązał producenta do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda z wodociągu może być używana do celów gospodarczo –sanitarnych takich jak: splukiwanie toalet, sprzątania pomieszczeń, podlewaniu kwiatów, pranie ubrań itp.

Woda do spożycia przez ludzi oraz celów higienicznych wymaga przegotowania.