

ZAMAWIAJĄCY:



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
11-610 Pozedrze, ul. Wolności 4c
biuro@pgkpozedrze.pl, tel. 87 444 50 33
NIP 845 19 90 552, REGON 369261967

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR ZP/2/02/2023

Strona internetowa prowadząca zapytanie ofertowe <https://pgkpozedrze.pl/>

Wyjaśnienia i odpowiedzi do zapytania ofertowego „wykonanie wzmocnienia obiektu na oczyszczalni ścieków - wiata na osad, poprzez wzmocnienie i montaż elementów konstrukcyjnych pozwalających na przeniesienie zwiększonego obciążenia na podłoże gruntowe w wysokości ok 3000 kg”

Odpowiedzi do zapytania ofertowego:

1. W zapytaniu ofertowym Nr ZP/2/02/2023 jest mowa o obciążeniu wysokości 3000 kg. Proszę o sprostowanie .

- Podana maksymalna masa obciążenia dachu związana jest z montażem instalacji fotowoltaicznej, nie może przekroczyć 3000kg (3 ton). Ze względu na konstrukcję wiaty technicznej i możliwości jej obciążenia.

2. W załączniku są podane normy które już dawno nie obowiązują. Proszę o dokładne określenie aktualnych parametrów. również certyfikatów.

- Wskazane normy w zapytaniu ofertowym zostały wpisane omyłkowo. Wymagane normy obejmują:

PN-EN ICE 61730-1:2018-06

3. W załączniku nr.3 podana jest wartość napięcia początkowego, proszę określić czy dotyczy to całego inwertera czy pojedynczego MPPT ?

- Podana wartość napięcia początkowego dotyczy pojedynczego MPPT.

4. Na jakiej podstawie określono minimalną moc modułów fotowoltaicznych ? Czy jest do tego sporządzony schemat elektryczny lub projekt który jest wymagany dla tego typu instalacji.

- Schemat oraz projekt nie został sporządzony ponieważ nie jest wymagany przepisami prawa. Natomiast minimalna moc modułu fotowoltaicznego została

ustalona na podstawie analizy rynku w zakresie sprzedaży paneli fotowoltaicznych.

5. Brak wzmianki na temat uzgodnień z rzeczoznawcą p-poż.

- Uzgodnienia p-poż są po stronie wykonawcy.

6. Paragraf 7 umowy określa gwarancje na panele 25 lat natomiast w załączniku nr. 3 jest mowa o 12 latach. Czy to jedno i to samo ? Proszę sprecyzować.

- 12 – letnia gwarancja na produkt

- 25 letnia gwarancja na wydajność

7. W projekcie umowy punkt 6.3 d mówi o zacieleniach które sa już przed realizacją danej inwestycji (sprawdzałem na miejscu) dołączam projekt wizualizacji który wskazuje bezzasadność takiej inwestycji na wiacie . (Duże straty energii) Strata 8 MWh czyli około w cenie z giełdy jakieś 7.000 zł rocznie po 10 latach 70 tyś.

Pozwoliłem sobie na symulację na ziemi ale nie wiem czy to wasz teren.

- Możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie nie ma. Wskazana działka nie stanowi własności zakładu PGK Sp. z o.o. Pozezdrze.

1. Kary umowne w punkcie A oraz b się pokrywają lecz są o innych wartościach.

- Kary umowne


a) w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust.1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy lub Wykonawca odstąpi od niej z własnej winy lub woli;

- naliczanie kary stosowane w porozumieniu z Zamawiającym

b) w wysokości 15% ww. wartości Umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy;

- naliczanie kary bez porozumienia z Zamawiającym

Podpis Zamawiającego


PREZES ZARZĄDU
Leszek Krzyżanowski