

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo ; ul.3 Maja 17 E
tel. 427 28 13 ; tel./fax 427 28 83

Węgorzewo, 24.09.2020 r.

HK.4020.3.55z.2020

W
oproszenie
Chd

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o
ul. Wolności 4c
11-610 Pozezdrze

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r poz. 2294) po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody przez PGK w Pozezdrzu pobrano w dniu 9.09.2020 r. próbkę wody z wodociągu publicznego Radziszewo: SUW i opisanej w protokole Nr.HK.4020.3.44z.2020 z dnia 9.09.2020 r. Kod próbki:55z/Węg oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr.L/SBW/1019z/2020 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia pod warunkiem, że wartość parametryczna zawartości manganu nie przekroczy 400 µg/l

ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu

NAKAZUJE

w terminie do dnia 23.10.2020 r.

1. Jakość wody w zakresie kwestionowanego parametru fizykochemicznego **doprowadzić do wartości wymaganych** w załączniku 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
2. W czasie trwania niniejszej decyzji, utrzymywać wartości kwestionowanego parametru na poziomie pozwalającym na warunkowe dopuszczenie wody do spożycia do 400 µg/l

UZASADNIENIE

W dniu 9.09.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przeprowadzonej przez PGK w Pozezdrzu pobrano próbkę wody pochodzącej z wodociągu publicznego Radziszewo. W pobranej próbce wody o kodzie 55z/Węg – SUW stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu – 268 µg/l.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdza, że woda nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i działając w oparciu o § 17 ust. 1 pkt 3 stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do dnia 23.10.2020 r.

Parametry wskaźnikowe zawarte w załączniku nr 1 C do rozporządzenia służą ocenie jakości wody oraz skuteczności uzdatniania. Dopuszczalne zakresy wartości określone w cytowanym rozporządzeniu wynoszą dla manganu do 50 µg/l.

Nadmiar manganu może wpływać pośrednio na powstawanie niekorzystnych zmian cech wody t. j. smaku i zapachu. Może również powodować ciemnienie jasnych tkanin podczas prania oraz powstawanie ciemnych osadów na urządzeniach sanitarnych. Mangan jest parametrem wskaźnikowym czyli nie jest parametrem o istotnym znaczeniu dla zdrowia.

Z oceny Światowej Organizacji Zdrowia i wyników badań toksykologicznych oraz przyjmując duży margines bezpieczeństwa ustalono, że w pełni bezpieczne dla zdrowia ludzi stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 400µg/l.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, odpowiedzialne za eksploatację wodociągu ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jej jakością (art. 12 ust. 1) na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawa ta w art. 27 ust. 1 stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie.

Uprzedza się stroną, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w art. 1a pkt. 12 b i art. 119 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Żołnierska 16 10-561 Olsztyn, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie.

Pouczenie

1. *Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie ul.Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie ul.3 Maja 17 B w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.*

2. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.*

Do wiadomości:

Urząd Gminy Pozezdrze

RADCA PRAWNY
M. Juchniewicz
29.09.20



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Wągorzewie

Marta Ostaszewska
mgr Marta Ostaszewska

30-09-2020