

**KOMUNIKAT nr 2/2020 z dnia 15.09.2020 r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności
wody do spożycia z wodociągu publicznego Radziszewo**

KOMUNIKAT Nr 2/2020

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego Jakunówko do czasu odwołania.**

W dniu 6.09.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko, ze względu na przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości manganu oraz żelaza w wodzie do spożycia oraz zobowiązał producenta wody (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pozezdrzu) do:

1. Skutecznego poinformowania mieszkańców miejscowości Jakunówko o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

**Prowadzone działania naprawcze mogą wpłynąć na krótkotrwale pogorszenie
cech organoleptycznych**



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Węgorzewie
Anna Marożyk
lek.wst.higieny i epidemiologii